



江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

贝 环境检测字（2019）第 H0440 号

委托单位：江西飞南环保科技有限公司

项目类别：废气

检测类型：委托检测

报告日期：2019 年 05 月 31 日

江西省贝源检测技术有限公司



报 告 说 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关环境检测技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 报告无签发人签名,或涂改,或未盖“CMA 标志、骑缝章”均无效。
4. 委托送样的检测数据和结果仅对来样负责。
5. 对本报告若有疑问,请向综合室查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,请于收到本报告之日起十个工作日内向综合室提出复检申请。对于性能不稳定的样品,恕不受理复检。
6. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告,本报告复印件未加盖本公司公章无效。

本机构通讯资料:

单位: 江西省贝源检测技术有限公司

地址: 上饶市经济技术开发区旭日片区 1 栋 1-1

电话: 0793-8698768

邮政编码: 334000

一、检测说明

受江西飞南环保科技有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：江西飞南环保科技有限公司

单位地址：上饶市横峰经济开发区港边路

联系人：朱长存

联系电话：15870989052

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
废气	富氧炉废气处理后 排放口	FQ201905273201 ~3203	颗粒物	检测 1 天， 每天检测 1 次
		FQ201905273211	二氧化硫	
		—	氮氧化物	

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废气	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	十万分之一天平 SQP125D	—
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘（气） 测试仪 3012H	3mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000	滴定管	—

四、执行标准：_____

—本页以下空白—

五、检测结果

表 3 废气检测结果

项目类别	废气	检测类型	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样		
采样时间	2019.05.27	分析时间	2019.05.27~2019.05.29		
治理设施	富氧炉废气经布袋+脱硫处理后由 55m 排气筒排放。				
烟气参数	富氧炉废气温度：46.8℃；湿度：4.0%；流速：3.8m/s；含氧量：12.6%				
检 测 结 果					
采样点位	检测项目	烟气量 m³/h	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
富氧炉废气处 理后排放口	颗粒物	77961	21.1	25.1	1.6
	二氧化硫	74815	95.4	114	7.1
	氮氧化物	77961	32	38	2.5
备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。					

—报告结束—

编制：姜玉珍

签名：姜玉珍

审核：郑玉玲

签名：郑玉玲

签发：林超华

签名：林超华

职务：授权签字人

日期：2019 年 05 月 31 日